



ROMANIA

**C.S.E.I. NR. 1 BISTRITA**

BISTRITA 420178, str. Alba Iulia, nr. 20 bis, B-N

tel. 40-263-237028, tel/fax 40-263-237039,

e-mail : [speciala1\\_scoala@yahoo.com](mailto:speciala1_scoala@yahoo.com)

---

## CAIET DE SARCINI

### 1. OBIECTUL ACHIZITIEI:

**Servicii de verificare, reîncărcare stingătoare și verificare hidranții exteriori și interiori**

**COD CPV 50413200 - 5**

### 2. Generalități:

Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice, face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico - financiară, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este "prețul cel mai scăzut".

Cerințele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii și minimale.

În acest sens, orice propunere tehnică va fi luată în considerare numai în măsura în care această propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

### 3. Baza Legală

\* Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

\*OMAI nr. 163/2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor;

\*OMAI nr.87/2010 privind aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;

\*OMAI nr.138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea, și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.

### 4. Specificații tehnice

Ofertele care nu îndeplinesc cumulativ cerințele minimale privind caracteristicile tehnice minime precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare. Caracteristicile specificate în caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii conform legii în vigoare.

### 5. Cerințe minimale

Ofertanții vor prezenta certificarea conform Ordinului nr.87/06.04.2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, emisă de MAI, Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și vor respecta operațiunile impuse de OMAI 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.

**Stingatoarele** se vor încărca conform normelor în vigoare respectându-se prevederile Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și ale Ordinului nr.273/2007 privind normele generale de apărare împotriva incendiilor.

### **Stingătoarele vor fi:**

- \* ridicate de la sediul beneficiarului;
- \* verificate;
- \* reîncărcate;
- \* redistribuite în locațiile autorității contractante - transportul acestora fiind asigurat de societatea prestatoare cu mijloace proprii, fără costuri suplimentare.

Pentru **hidranți** se va efectua un program de verificare care include verificarea funcționării cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte:

- furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugerii, crăpături pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuiește imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă;
- dispozitivele de fixare sunt solide și nedeteriorate;
- debitul de apă este continuu și suficient;
- sistemul de derulare funcționează ușor;
- țeava funcționează corespunzător.

### **6. Termenul de execuție:**

Termenul maxim de prestare a serviciilor de verificare, încărcare, a stingătoarelor este de maxim 5 zile.

### **7. Procedura de lucru**

Lucrările de verificare, încărcare, se vor executa numai de firme autorizate de către Centrul Național de Securitate la Incendiu și Protecție Civilă București conform OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor și în conformitate cu OMAI nr.138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.

Persoana autorizată va face deplasarea la locațiile stabilite, unde se va prelua stingătoarele în vederea verificării, încărcării, acestea fiind înlocuite temporar cu aceleași tipuri de stingătoare încărcate din stocul prestatorului, astfel încât locația să rămână cu dotarea completă conform legilor în vigoare și vor fi reîncărcate cu o valabilitate de utilizare de minim 6 luni.

### **8. Propunerea ofertei:**

A. Propunerea tehnică de execuție va cuprinde următoarele documente:

a) Condiții tehnice de execuție (se vor prezenta pe scurt procedurile de execuție):

- verificarea hidranților - ce operații se execută (pentru fiecare tip de hidrant);
- b) Probe de funcționare a instalațiilor detaliate în scris pentru fiecare model de stingător/ hidrant.
- c) termen de execuție.

B. Prestarea serviciilor se va face în maxim 5 zile lucrătoare la solicitarea beneficiarului conform comenzii de prestări.

C. În procesele verbale încheiate la recepția serviciilor prestate se vor trece numărul hidranților care s-au verificat (pe tipuri).

D. Se vor prezenta:

- autorizația ISCIR pentru verificarea tehnică periodică și reparare,
- autorizație IGSU

### **9. Recepția**

Recepția serviciilor se va face la fiecare locație în parte de unde au fost ridicate.

Menționăm că ofertantul este direct corespunzător de calitatea serviciilor prestate în cazul în care

apare o situație nedorită.

La recepția loturilor de stingătoare acestea vor fi însoțite de următoarele acte :

- \* proces verbal de predare în custodie;
- \* proces verbal de recepție;
- \* certificat de calitate și garanție pentru piesele și materialele utilizate;
- \* certificat de garanție pentru operațiile efectuate;
- \* declarație de conformitate.

### **10. Modalități de plată**

Plata pentru serviciile prestate se va efectua în termen de 30 de zile lucrătoare de la facturarea prestației în baza proceselor verbale de recepție încheiate între prestator și beneficiar. Plata se va face prin Trezoreria Bistrița.

Nr. crt.	Denumire produs, serviciu, lucrare	Cod CPV	Cantitate (U.M.)
1.	Verificare stingatoare P6	<b>50413200-5</b>	17
2.	Verificare stingatoare P1	<b>50413200-5</b>	1
3.	Verificare hidranti	<b>50413200-5</b>	5

**INTOCMIT,**  
**Adm. patrimoniu Boizesan Dinuta**